



Hiermit bestätigen wir, dass der

## **Hilti Kompaktdübel HKD-ER M8x30**

in der Ausführung Stahl, nichtrostend,  
bei einer Verwendung entsprechend Europäischer Technischer Zulassung

### **ETA-06/0047**

den Regelungen der VdS Schadenverhütung GmbH, 50735 Köln <sup>1)</sup>,  
zur Befestigung von Rohrleitungen bis DN 50 für Löschanlagen  
an Stahlbeton-Untergründen, z.B. Betondecken, entspricht.

Hilti Deutschland GmbH  
D-86916 Kaufering

ppa. Martin Reuter  
Dipl.-Ing. Bauwesen SFI  
Leiter Marketing Technik Befestigungen

i.A. Michael Liebig  
Dipl.-Ing. Bauwesen (FH)  
Produktmanager Metalldübel

<sup>1)</sup> VdS CEA 4001: 2008-11: Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau, Abschnitt 15.2.4