



SEP - BBJ



Firma nagrodzona Złotą Odznaką Honorową SEP
Company granted with SEP Gold Honour Award

BBJ

SEP - BBJ



AC 012

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH BIURO BADAWCZE DS. JAKOŚCI

04-703 Warszawa, ul. Mieczysława Pożaryskiego 28
tel.: +48 22 812 69 38; fax: +48 22 815 65 80; e-mail: bbj@bbj.pl

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI Z

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

SEP - BBJ

CERTIFICATE OF CONFORMITY Z

nr Z/12/054/24

No. Z/12/054/24

**Posiadacz
certyfikatu:**
(Nazwa i adres)
Certificate holder:
(Name and address)

Hilti (Poland) Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa, Poland

Producent:
(Nazwa i adres)
Manufacturer:
(Name and address)

Hilti (Poland) Sp. z o.o.
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa, Poland

Nazwa wyrobu:
Name of the product:

Listwy zaciskowe przewodu ochronnego do przewodów miedzianych.
Protective conductor terminal blocks for copper conductors.

Typ (model):
Type (model):

S-BT-ER (HC) HL; S-BT-EF (HC) HL
(szczegóły na stronie drugiej details on the second page)

**Oznaczenie
producenta:**
Trade mark:



Dane techniczne:
Technical data:

Szczegóły na drugiej stronie
Details on the second page

**Typ programu
certyfikacji:**
Type of
certification scheme:

1a według PN-EN ISO/IEC
17067
1a according to
PN-EN ISO/IEC 17067

**Nazwa programu
certyfikacji:**
Name of scheme
certification

**PROGRAM
CERTYFIKACJI Z**
Certification Scheme Z

Próbka wymienionego wyżej wyrobu została zbadana i uznana jako spełniająca wymagania norm(-y) i/lub dokumentów normatywnych:

A sample of the aforesaid product was tested and found to be in conformity with the requirement of the standard(s) and/or normative documents:

Norma(-y) Standard(s)	Raport(-y) z badań nr Test report(s) No.	Wydany(-e) przez Issued by
PN-EN 60947-7-2:2012 (EN 60947-7-2:2009) PN-EN 60947-1:2010+A1:2011+A2:2014-12 (EN 60947-1:2007+A1:2010+A2:2014) BBJ	LA-24.119/24.016 SEP - BBJ	SEP-BBJ SEP - BBJ

Raport z badań stanowi integralną część niniejszego certyfikatu
Test Report forms integral part of this Certificate.



Kierownik Jednostki Certyfikującej
Certification Body Manager

Kamil Misztal

Warszawa, 2024-12-20

Informacje dodatkowe:
Additional information:

Typ (model):
Type (model):

Nazwa Name	Listwy zaciskowe przewodu ochronnego do przewodów miedzianych ze stali nierdzewnej i stali węglowej S-BT-ER (HC) HL oraz S-BT-EF (HC) HL do połączeń elektrycznych <i>Protective conductor terminal blocks for copper conductors in stainless steel and carbon steel</i> S-BT-ER (HC) HL and S-BT-EF (HC) HL for electrical connections.	
Typ Type	S-BT-ER M10/15 SN 6 HL S-BT-ER M8/15 SN 6 HL S-BT-EF M10/15 AN 6 HL S-BT-EF M8/15 AN 6 HL S-BT-ER M10 HC 120 HL S-BT-EF M10 HC 120 HL	
Materiał Material	Stal nierdzewna <i>Stainless steel</i>	S-BT-ER M10/15 SN 6 HL S-BT-ER M8/15 SN 6 HL S-BT-ER M10 HC 120 HL
	Stal węglowa <i>Carbon steel</i>	S-BT-EF M10/15 AN 6 HL S-BT-EF M8/15 AN 6 HL S-BT-EF M10 HC 120 HL
Przekrój znamionowy <i>Rated cross-section</i>	10 mm²	S-BT-ER M10/15 SN 6 HL S-BT-ER M8/15 SN 6 HL S-BT-EF M10/15 AN 6 HL S-BT-EF M8/15 AN 6 HL
	120 mm²	S-BT-ER M10 HC 120 HL S-BT-EF M10 HC 120 HL
Funkcja PE <i>PE function.</i>		

NC-A 24.455

Nr rej. **S-A-24-016**
Reg. No. **S-A-24-016**

Rozdzielnik: Copy to:

1. **Hilti (Poland) Sp. z o.o.**
ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa, Poland
2. **NC**