

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

zgodnie z Załącznikiem III Rozporządzenia (EU) Nr. 305/2011 (Wyroby Budowlane)

## Obejma ogniochronna kabla Hilti CFS-D 25

Nr Hilti CFS-D 25

**1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:**

Obejma ogniochronna Kabla Hilti CFS-D 25

**2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**

Ogniochronne uszczelnienia przejść instalacyjnych, patrz ETA-16/0050 (25.06.2020)

Przejścia kabli	Kable, przewody
Przejścia rur	Rury miedziane o małym przekroju

**3. Producent:**

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

**4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**

System 1

**5. Europejski Dokument Oceny:**

EAD 350454-00-1104

**Europejska Ocena Techniczna :**

ETA-16/0050 (25.06.2020)

**Jednostka ds. Oceny Technicznej:**

UBAtc – Union Belge pour l'Agrément technique construction

**Jednostka lub jednostki notyfikowane:**

MPA Braunschweig, No. 0761

**6. Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na działanie ognia	Klasa E	EN 13501-1
Odporność ogniowa	patrz ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN 13501-2
Ochrona przed hałasem	patrz ETA-16/0050 (25.06.2020)	EN ISO 717-1 Rw (C; Ctr) = 62 (-2;-7) dB – z kablami oraz bez kabli
Trwałość i użyteczność	Typ: Y <sub>1</sub> , Y <sub>2</sub> , Z <sub>1</sub> oraz Z <sub>2</sub>	EAD 350454-00-1104
Charakterystyka produktu	patrz ETA-16/0050 (25.06.2020)	EAD 350454-00-1104

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. W imieniu producenta podpisali:



Stefan Juli  
Product Manager  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation



Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation